



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  
Biuro Obsługi Klienta  
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia  
www.pewik.gdynia.pl  
tel. cent. (58) 66 87 311  
bok@pewik.gdynia.pl

## OGÓLNE ZASADY MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA USTALAJĄCEGO ILOŚĆ BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ WODY


ZOT-Z-01  
Wydanie 1  
Obowiązuje od  
03.08.2021r.

### A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Instalacja dodatkowego wodomierza służącego do ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej (zwany dalej: WBZ), odbywa się na koszt i staraniem Usługobiorcy, tj. osoby z którą zawarta jest umowa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na podstawie wodomierza głównego.
2. Kontrola montażu, oplombowanie i zmiana sposobu rozliczeń jest czynnością bezpłatną.
3. Co do zasady, wskazania WBZ, odczytuje PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w terminach określonych w umowie, o ile Usługobiorca zapewni dostęp do miejsca montażu wodomierza. Wskazanie WBZ można przekazać we własnym zakresie np. poprzez e-BOK lub stronę internetową.
4. Za jednym wodomierzem głównym można zainstalować nie więcej niż jeden WBZ.
5. W przypadku wielu punktów poboru wody bezpowrotnie zużytej należy wykonać instalację wodociągową łączącą te punkty z miejscem montażu WBZ.

### B. WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU

1. WBZ należy wbudować zgodnie z poniższym schematem oraz:
  - a) za wodomierzem głównym,
  - b) przed punktem poboru wody bezpowrotnie zużytej,
  - c) zgodnie z oznaczonym na nim kierunkiem przepływu wody,
  - d) na poziomym odcinku przewodu, całkowicie wypełnionym wodą,
  - e) pomiędzy dwoma zaworami (przed i za wodomierzem), przy czym zawór za wodomierzem powinien posiadać odwodnienie,
  - f) pomiędzy prostymi odcinkami przewodu (przed i za wodomierzem, zgodne wytycznymi producenta).



2. WBZ powinien:
  - a) posiadać bieżącą cechę legalizacyjną ważną 5 lat i nie naruszone plomby fabryczne,
  - b) być przeznaczony do wody zimnej,
  - c) posiadać oznaczenie metrologiczne  $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$  lub mniejsze, w przypadku poboru wody na cele przemysłowe wielkość metrologiczną WBZ ustala uprawniony projektant na podstawie obliczeń ilości zużycia wody bezpowrotnie zużytej,
  - d) mieć poziomo ustawioną tarczą odczytową.
3. WBZ powinien być wbudowany w studzience lub pomieszczeniu:
  - a) dostępnym dla odczytu wskazań,
  - b) o temperaturze nie niższej niż  $4 \text{ }^\circ\text{C}$ ,
  - c) o wysokość nie mniejszej niż 1,8 m,
  - d) zabezpieczonym przed zalaniem.
4. Przez WBZ nie może przepływać woda, która po zużyciu jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej.

#### C. KONTROLA MONTAŻU I ZMIANA SPOSOBU ROZLICZEŃ

1. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy złożyć „Zlecenie kontroli montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody” wraz z załącznikami.
2. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dokonuje kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi z pkt. B.
3. Po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót, zaplombowaniu WBZ, tut. Przedsiębiorstwo przygotowuje i prześle aneks do umowy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
4. Zmiana sposobu rozliczeń następuje po podpisaniu aneksu do umowy.

#### D. UWAGI

1. Za zapewnienie ważności legalizacji WBZ odpowiada Usługobiorca.
2. W przypadku braku ważnej legalizacji WBZ nie uwzględnia się jego wskazań począwszy od następnego okresu rozliczeniowego, po upływie terminu ważności legalizacji – do czasu ponownej legalizacji, a w przypadku zerwania plomb – począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym stwierdzono jej zerwanie - do czasu ponownego oplombowania tego wodomierza.
3. W przypadku nieprawidłowego działania WBZ, ilość bezpowrotnie zużytej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania , a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania WBZ.
4. Okres ważności legalizacji WZB wynosi 5 lat a okres ważności legalizacji wyrażony w latach liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji do 31 grudnia ostatniego roku np.: cecha legalizacyjna M21 – ważna jest do 31.12.2026r